



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
Телефон: 8-(863)-240-67-66, факс: 8-(863)-280-86-69

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Ростову-на-Дону

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пер. Долмановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018
тел. 8(863) 244-27-85

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 1-462/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается:

**ЧАСТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"ДЕТСКИЙ САД № 96 ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное
(надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

о проведении плановой выездной проверки №1-462 от "04" октября 2021 года
в период с "05" октября 2021 г. по "18" октября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Железнодорожному району отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, ст. лейтенантом внутренней службы Андроповым Радионом Романовичем.

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении **ЧАСТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 96 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"** по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, 42

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Лукьяненко Светлана Васильевна – заведующий ЧДОУ «Детский сад №96 ОАО РЖД»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты, ЧДОУ «Детский сад № 96 ОАО «РЖД» в группах № 3, 5, 6, в спальнях помещениях загромождены спальными местами эвакуационные выходы из групп.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 27 б	01.10.2022	
2.	На объекте защиты, ЧДОУ «Детский сад № 96 ОАО «РЖД» руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного	01.10.2022	

	органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	режима в Российской Федерации" п. 30		
3.	На объекте защиты, ЧДОУ «Детский сад № 96 ОАО «РЖД» спальное помещение группы № 2 допускается размещать игрушки на путях эвакуации, у дверей эвакуационного выхода (выход из спального помещения), группа № 8 на путях эвакуации расположен стол	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16 ж	01.10.2022	
4.	На объекте защиты, коридор выхода из подвала на путях эвакуации помещения ЧДОУ «Детский сад № 96 ОАО «РЖД» не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23	01.10.2022	
5.	На объекте защиты, ЧДОУ «Детский сад № 96 ОАО «РЖД» допускается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ (кабинет делопроизводства)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 35 ж	01.10.2022	

	установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.			
10.	На объекте защиты ЧДОУ «Детский сад № 96 ОАО «РЖД» не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 б	01.10.2022	
11.	На объекте защиты ЧДОУ «Детский сад № 96 ОАО «РЖД» в помещениях допускается применение декоративно-отделочные материалы для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2	ч. 7 ст. 133 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Лукьяненко Светлана Васильевна
заведующая ЧДОУ «Детский сад № 96
ОАО «РЖД»

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор Железнодорожного отделения
надзорной деятельности и ПР ОНД и ПР по г.
Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО

ст. лейтенант внутренней службы Андропов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575828

Владелец Лукьяненко Светлана Васильевна

Действителен с 12.09.2021 по 12.09.2022